

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

(наименование территориального органа МЧС России)

678000, г. Якутск, ул. Кальвица, 16/2 (4112) 223-804, Email: und01@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Усть-Алданскому району 678350 с. Борогонцы, ул. Мигалкина, 50/1

(наименование органа государственного пожарного надзора)

тел. 8-9142233256, E-mail: ops\_borogontsy@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 111 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

«Сасылыкканская ООШ» МР «Вилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора

Усть-Алданского района по пожарному надзору № 111 от 24 июля 2018 года,

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с

16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 09 августа 2018г. проведена плановая выездная проверка  
ВрИО главного государственного инспектора Усть-Алданского района по пожарному  
надзору старшим лейтенантом внутренней службы Федоровой Маргаритой Николаевной

должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сасылыкканская ООШ»

МР «Усть-Алданский улус (район) Республики Саха (Якутия)

наименование объекта надзора и его адрес

по адресу: с. Сасылыккан, ул. Портнягина, 10

совместно с директором Филипповым Е.Е.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п./п.	Перечень выявленных нарушений	Нормативные правовые акты, требования, которых нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
		МБОУ «Сасылыкканская ООШ»		
1.	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их место расположения п. 55 ППП в РФ	п. 55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2018г.	
2.	Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 64 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2018г.	
3.	Деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки зданий V степени огнестойкости не оштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками	Строительные нормы и правила 2.08.02.-89* п.1.14.* Прил. 2; Федеральный Закон -123 «Технический регламент РФ» ч.6 ст. 52; Свод правил 4.13.130.2009 п. 5.2.4.12	01.11.2018г.	

