



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2, тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.ysn.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Усть-Алданскому району
678350 РС(Я), Усть-Алданский район, с. Борогонцы, ул. Мигалкина, 50/1, 89142233256,
электронная почта: ops borogontsy@mail.ru**

Предписание № 112/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"САСЫЛЫКАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-АЛДАНСКИЙ УЛУС РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ**

(фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения ВрИО главного (заместителя главного) государственного инспектора
Усть-Алданского района по пожарному надзору Федоровой Маргариты Николаевны

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору № 112 от «24» июля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч. 00 мин. «09» августа 2018 г. до 17 ч. 00 мин. «09» августа 2018 г. проведена плановая проверка ВрИО главного государственного инспектора Усть-Алданского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Федоровой Маргаритой Николаевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

**МБОУ "САСЫЛЫКАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-АЛДАНСКИЙ УЛУС РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ**

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: РС (Я), Усть-Алданский район, с. Сасылыккан, ул. Портнягина, 10

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ "САСЫЛЫКАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» Филиппов Егор Егорович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке) (проверке))

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Выявленные нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	
1.	Школа не обеспечена дублированием сигнала о срабатывании АПС на пульт подразделения пожарной охраны, в связи отсутствием технической возможности	(ч. 7 ст. 83 ФЗ №123 от 22.08.2018г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности РФ»)	01.11.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



ВРИО главного государственного инспектора

(должность, фамилия и инициалы)

Усть-Алданского района по пожарному надзору Федорова М.Н.
(государственного инспектора по пожарному надзору)

« 09 » августа 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



9.08.2018г.

директор Филиппов В.Р.
(должность, фамилия, инициалы)